

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 433

“ 17 ” сентября 2021 г.

644048 г. Омск ул. А. Маркова,3

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «01» сентября 2021 г.

№ 433

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 276 компенсирующего вида"; ИНН 5505022911, ОГРН 1025501176001

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 11, ч.1ст.28, ч.3ст.39;

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- учреждением не получено санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для осуществления образовательной деятельности на 5 фактически функционирующих групп санитарному законодательству на действующее название-имеется СЭЗ от 29.07.2009г. о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования требованиям санитарных правил на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 компенсирующего вида»- п. 1.4,

- превышает предельная наполняемость групп детьми: в группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей- в возрасте старше 3 лет предусмотрена наполняемость 10 детей, фактически в группах Колокольчик, Аленький цветочек, Теремок- наполняемость 12-14 детей- п.п. 2.4.2, 3.1.1

- на территории детского сада асфальтовое покрытие проездов, дорожек к групповым площадкам, хозяйственной постройке имеет дефекты, выбоины- п. 2.2.4

- на территории детского сада покрытие общей физкультурной площадки имеет дефекты, неровности- п. 2.2.2

- на участке детского сада беседки для 3-х групп и теньевые навесы- для 2-х групп для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок требуют ремонта (имеют выбоины, дефекты)- п.3.1.2

- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с