

инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.2.7.4

- неисправны: сушильный шкаф от системы отопления в гладильном отделении постирочной, стационарная стиральная машина - в стиральном отделении постирочной, что не исключает несвоевременную смену белья в учреждении– п.2.11.5
- облицовочная плитка на стенах в буфетных всех групп имеет дефекты и неровности, не заменялась с основания учреждения; напольное покрытие в буфетных всех групп имеет дефекты настила или сколы и трещины метлахской плитки; в туалетной группы «Теремок» напольное покрытие (метлахская плитка) имеет дефекты, трещины; настенная плитка в туалетных групп «Теремок» и «Аленький цветочек» с дефектами, сколами, неровностями поверхности, не заменялась с основания учреждения; в гладильном и стиральном отделениях постирочной, напольная метлахская плитка имеет трещины, в стиральном отделении настенная кафельная плитка выложенная на  $\frac{1}{2}$  высоты помещения имеет дефекты и сколы, выше- на стенах и потолке выполнена покраска масляной краской, которая имеет дефекты, отслоения штукатурного слоя, в складском помещении пищеблока напольное линолеумное покрытие с признаками износа; в производственных цехах пищеблока кафельная плитка на стенах не заменялась с основания учреждения, дефекты плитки на стенах заштукатурены, поверхности неровные, с дефектами, метлахская плитка на полу с трещинами и сколами; что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию- п.п. 2.5.2; 2.5.3
- в постирочной не оборудована механическая приточно-вытяжная система вентиляции- п. 2.7.1, 2.7.4
- для приготовления пищи используются частично бачки из алюминия вместо бачков из нержавеющей стали-п.2.4.6.2
- на пищеблоке имеется неисправное оборудование: электрокипятильник, протирочная машина- п. 2.4.6.2
- в туалетной средней группы «Колокольчик» детские унитазы не оборудованы кабинами с дверями- п. 2.4.11, заключен договор на установку кабинок с ООО «Строй Пласт Комфорт» договор от 14.09.2021г. № 45842
- в туалетных групп Аленький цветочек и Теремок - установлены шкафы для уборочного инвентаря недостаточной вместимости, что не обеспечивает хранения всего уборочного инвентаря в них, вследствие чего инвентарь хранится на полу или сверху на шкафах – п. 2.4.12
- не направлены на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза: Кокина М., 2015 г.р. (проба Манту от 02.04.2021 г. папула 5 мм.), Собянин С., 2015 г.р. (проба Манту от 31.05.2021 г. папула 5 мм.), Иванова А., 2016 г.р. (проба Манту от 15.02.2021 г. папула 5 мм.), Боркар М., 2017 г.р. (проба Манту от 25.06.2021 г. папула 6 мм.), что является нарушением требований п.822 гл.8 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4).
- В кабинете врача-офтальмолога отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» п. 4.4.5.

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений  
**предписываю:**