

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
340/1/3	<p>Помещение архива (№ 45 на поэтажном плане 2 этажа), помещение технического назначения-склад кухни (помещение № 33 на поэтажном плане 1 этажа) (за исключением помещений категорий В4 и Д) не отделено от других помещений противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов (фактически установлены двери EI-30 согласно предоставленному сертификату соответствия)</p>	<p>ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</p>	01.07.2022	
340/1/4	<p>На путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	01.07.2022	
340/1/5	<p>Допускается перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или)</p>	<p>п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	01.07.2022	