

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 276 компенсирующего вида"; 644048 г. Омск ул. А. Маркова, 3

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Получить санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для осуществления образовательной деятельности на действующее название- п. 1.4, СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
2	Обеспечить наполняемость групп детьми в возрасте старше 3 лет не более 10 детей, в группах Колокольчик, Аленький цветочек, Теремок - п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.
3	На территории детского сада устранить дефекты, выбоины асфальтового покрытия проездов, дорожек к групповым площадкам, хозяйственной постройке - п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
4	На территории общей физкультурной площадки устранить дефекты, неровности грунта - п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
5	Провести ремонт или замену беседок и тентовые навесов на групповых площадках- п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
6	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
7	Восстановить в постирочной работу неисправных сушильного шкафа от системы отопления и стационарной стиральной машины– п.2.11.5 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.
8	- Обеспечить отделку стен, пола в помещениях для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20: - заменить облицовочную плитку на стенах и напольное покрытие в буфетных всех групп; - заменить напольное покрытие в туалетной группы «Теремок»; - заменить настенную плитку в туалетных групп «Теремок» и «Аленький цветочек»; - в гладильном и стиральном отделениях постирочной заменить напольную метлахскую плитку, в стиральном отделении – заменить настенную кафельную плитку с дефектами, выше- на стенах и потолке устранить дефекты покраски - в складском помещении пищеблока заменить напольное линолеумное покрытие с признаками износа; - в производственных цехах пищеблока заменить кафельную плитку на стенах и полу	02.09.2022г.
9	В постирочной оборудовать механическую приточно-вытяжную систему вентиляции- п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	02.09.2023г.
10	Заменить бачки из алюминия для приготовления пищи на посуду из нержавеющей стали-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.
11	На пищеблоке восстановить работу неисправного оборудования или выполнить его демонтаж: электрокипятильник, протирачная машина- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	02.09.2022г.